



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

C.SO GARIBALDI, 139 - 85100 Potenza
Tel. 0971/668512 H/24 0971/668400
sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it

ALLERTA PROTEZIONE CIVILE N° _____ DEL _____

Validità: _____ del _____ su Basi: _____
e: _____ del _____ su Basi: _____

1. SI TRASMETTE, IN ALLEGATO, IL SEGUENTE AVVISO:

- ☐ Avviso di Avverse Condizioni Meteo n° prot. DPC _____ del _____; (avv. n. _____);
- ☐ Avviso di Criticità Regionale per rischio idrogeologico e idraulico n° prot. RBA _____ del _____;
- ☐ Avviso di Allerta incendi n° prot. _____ del _____;
- ☐ n° prot. RBA _____ del _____;

2. EMESSO DA:

- ☐ Dipartimento della Protezione Civile;
- ☐ Centro Funzionale Decentrato della Regione Basilicata;
- ☐ Ufficio Regionale di Protezione Civile;
- ☐ Altro _____.

3. AZIONI DA INTRAPRENDERE

Si raccomanda a tutti gli Enti in indirizzo, e in particolare i Sindaci, di attivare le corrispondenti fasi previste nei propri documenti e piani di emergenza al fine di predisporre tempestive misure di prevenzione nelle aree a rischio, secondo le necessità.

4. INFORMAZIONI

Si invitano tutti gli Enti in indirizzo ad informare la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) circa l'evoluzione del fenomeno e delle misure adottate utilizzando il modello presente sul sito regionale all'indirizzo http://www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/files/docs/10/63/48/DOCUMENT_FILE_106348.pdf, da trasmettere via P.E.C. all'indirizzo sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it

5. FASE OPERATIVA S.O.R.

Attenzione;

Pre-Allarme;

Allarme.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Di Bello)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.lgs. 12/02/1993, n.39



REGIONE BASILICATA



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

C.SO GARIBALDI, 139 - 85100 Potenza
Tel. 0971/668512 Fax 0971/668519

AVVISO RISCHIO GRANDI DIGHE

RIFE// DIRETTIVA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 08-07-2014. INDIRIZZI OPERATIVI INERENTI L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DEI BACINI IN CUI SIANO PRESENTI GRANDI DIGHE.

PROT. N. RBA/CFD/GD13 DEL 22/03/2026

1. VISTO IL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE VIGENTE APPROVATO DALLA **PREFETTURA DI MATERA** PER LA DIGA DI **SAN GIULIANO**;
2. PRESO ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI **Consorzio di Bonifica della Basilicata**, GESTORE DELLA **DIGA SAN GIULIANO** - COMUNICAZIONE N. **5/2026** DEL **22/03/2026** (che si allega in copia), CHE DICHIARA LO STATO DI

RISCHIO DIGA				RISCHIO IDRAULICO A VALLE			
FASE	ATTIVAZIONE	PROSECUZIONE	FINE	FASE	ATTIVAZIONE	PROSECUZIONE	FINE
PREALLERTA		X		PREALLERTA	X		
VIGILANZA RINFORZATA				ALLERTA			X
PERICOLO							
COLLASSO							

3. TENUTO CONTO CHE NEL CASO DI CONTEMPORANEITA' TRA LE FASI PER "RISCHIO IDRAULICO A VALLE" E QUELLE PER "RISCHIO DIGA", SI APPLICANO LE PROCEDURE PREVISTE PER QUEST'ULTIMO CASO;

4. TENUTO CONTO CHE LA DIGA IN SEGUITO A MANOVRE DI SCARICO RILASCI A PARTIRE DALLE ORE 8:30 DEL 22/03/2026 - "Si comunica che le affluenze sono diminuiti pertanto il rilascio in alveo alle 8.30 della giornata odierna 22/03/2026 sarà ridotta a 40 mc/sec." ;

5. VISTO E TENUTO CONTO DEL BOLLETTINO DI CRITICITA' REGIONALE EMESSO DAL CENTRO FUNZIONALE DELLA BASILICATA IN DATA 21/03/2026 PROT. N. RBA/CFD/B/80;

6. VISTA LA DGR N. 1395 DEL 30/11/2016 DI APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ALLERTAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEOROLOGICO, IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO E SS. MM. II.;

IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI BASILICATA, VALUTA:

	ZONE ALLERTA ¹	LIVELLI DI CRITICITA' ²	COLORE ALLERTA
RISCHIO DIGA	E2, ...	ORDINARIA	GIALLO

	ZONE ALLERTA ¹	LIVELLI DI CRITICITA' ²	COLORE ALLERTA
RISCHIO IDRAULICO A VALLE	E2	ORDINARIA	GIALLO
	...	...	...

¹BASI A1 Bacino dell'Ofanto; BASI A2 Bacino del Sele; BASI B Bacini Basento, Bradano, Cavone; BASI C Bacini Agri, Sinni; BASI D Bacini Noce-Mercure; BASI E1 Bacini Agri, Sinni, Cavone Ionici; BASI E2 Bacini Basento-Bradano-Cavone Ionici.

²ALLERTA VALIDA SOLO PER I COMUNI PREVISTI DAL DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA DIGA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CFD
Ing. Giovanni DI BELLO

(FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI DELL'ART.3, C.2 D.LGS. 12/02/1993, N.39)

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
M A T E R A

OGGETTO: Diga **SAN GIULIANO** (N. ARCH. 581)- Comunicazione di "CHIUSURA ALLERTA RISCHIO IDRAULICO A VALLE" e "ATTIVAZIONE PREALLERTA RISCHIO IDRAULICO A VALLE"

DIGA SAN GIULIANO	N. ARCH. 581		
ALLERTA IN APPLICAZIONE DEL DPC	DATA 22/03/2026	ORA 8	NUMERO 5/2026

(1)	Destinatari	TEL	(FAX)	PEC - MAIL
x	Prefettura di Matera	08353491		protocollo.prefmt@pec.interno.it emergenzaprotciv.prefmt@pec.interno.it;
x	Prefettura di Taranto	0994545111		protocollo.prefta@pec.interno.it
x	Direzione Generale Dighe & Ufficio Tecnico Dighe di Napoli			emergenze.dg.dighe@pec.mit.gov.it dighena@pec.mit.gov.it
x	Regione Basilicata, Protezione Civile	800/073.665 (h8-20) 0971/668.400 (h20-8)		sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it salaoperativa@regione.basilicata.it
x	Regione Basilicata, CFD	0971/668.485 (h8-20) 0971/668.400 (h20-8)		centrofunzionale.basilicata@cert.regione.basilicata.it centro.funzionale@regione.basilicata.it
x	Regione Basilicata, Ufficio Difesa Suolo	0971/668490		ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it
x	Gestione liquidatoria AdB Basilicata	0971/377811		governo.acqua@cert.regione.basilicata.it
	Provincia di Matera			provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
	Provincia di Taranto			
	Regione Puglia, Protezione Civile			
x	Regione Puglia, CFD			centrofunzionale@pec.rupar.puglia.it
	Dipartimento Protezione Civile			
	Comune di Matera			
	Comune di Miglionico			
	Comune di Montescaglioso			
	Comune di Bernalda			
	Comune di Ginosa			
	ANAS			

(1) barrare la caselle di interesse

Consorzio di Bonifica della Basilicata
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)
M A T E R A

"RISCHIO DIGA" (barrare se per SISMA ☐)			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	☐	x	☐
Vigilanza rinforzata	☐	☐	☐
Pericolo	☐	☐	☐
COLLASSO	☐	☐	☐

"RISCHIO IDRAULICO A VALLE"			
FASE	Attivazione	Prosecuzione	Fine
Preallerta	x	☐	☐
Allerta	☐	☐	x

Valori attuali		
Quota invaso attuale	98	msm
Eventuali altri dati significativi		
Portata scaricata	70	m ³ /s
di cui da soglie libere		m ³ /s
di cui da scarichi presidiati		m ³ /s
Ora prevista apertura scarichi	8.30	hh:mm
Portata che si prevede di scaricare	40	m ³ /s
di cui ...		m ³ /s
di cui ...		m ³ /s
Ora prevista raggiungimento fase successiva		hh:mm

Valori di riferimento		
Quota autorizzata	**	m slm
Quota massima di regolazione	100,25	m slm
Quota massima raggiungibile in occasione eventi di piena	---	m slm
Quota di massimo invaso	101,60	
Portata massima transitabile in alveo Q _{Amax}	70,00	m ³ /s
Portata di attenzione Q _{min}	70,00	m ³ /s
**	ottobre ÷ marzo	98,00 m slm
	aprile ÷ settembre	100,25 m slm

Note	Si comunica che le affluenze sono diminuiti pertanto il rilascio in alveo alle 8.30 della giornata odierna 22/03/2026 sarà ridotta a 40 mc/sec. L'invaso è costantemente monitorato dal personale di presidio in diga. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
	ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI IMMEDIATI A SEGUITO DEL SISMA DI MAGNITUDO _____

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Votta	Ingegnere Sostituto della diga di San Giuliano	